

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

от 12.12.2023 № ПМ 43230041000108853729



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе
**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе)**

612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17 а

тел./факс (83334) 6-45-71

E-mail: to1@43.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

№ 0150

г. Вятские Поляны

27.12.2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Хабибрахмановой Райханой Равилевной, при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа дер. Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области (МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма), ИНН 4307006779, ОГРН 1024300612313, юридический адрес: - 612975, Кировская область, Вятскополянский район, деревня Средняя Тойма, ул. Молодежная, д. 14А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к зданию, эксплуатации помещений, к санитарному содержанию помещений, к соблюдению санитарных правил в образовательном учреждении, а именно: ст. 11, ч.1 ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3., п. 2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Устранить дефекты и повреждения стен, а также следы протеканий в коридоре цокольного этажа возле спортзала, выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Срок исполнения: 01.09.2025г.

2. Устранить дефекты и повреждения потолка и стен, а также следы протеканий в коридоре второго этажа имеют, выполнить отделку стен материалами, не допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

3. Устранить дефекты и повреждения потолков и стен в учебных кабинетах № 36, № 37, № 45, № 52, выполнить отделку стен в указанных кабинетах материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

4. Устранить дефекты и повреждения потолков в учебных кабинетах № 35, № 49, № 50, в прачечной и в туалете для девочек в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

5. Выполнить в туалетах для мальчиков и девочек и в туалете для персонала отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

6. Устранить в учебных кабинетах № 49 и № 50 нарушение целостности стекла (трещины, отсутствие оконных стекол в рамах), предусмотреть конструкцию окон, обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

7. Устранить дефекты и повреждения потолка в складском помещении для сыпучих продуктов в пищеблоке ОУ в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 01.09.2025г.

8. Устранить дефекты и повреждения потолка в игровой и спальном комнатах дошкольной группы по адресу: Кировская область, Вятскополянский район, д. Средняя Тойма, ул. ул. Молодежная, д. 14А в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 01.09.2025г.

Ответственность по выполнению предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа дер. Средняя Тойма Вятскополянского района Кировской области (МКОУ ООШ дер.

Средняя Тойма), ИНН 4307006779, ОГРН 1024300612313, юридический адрес: 612975, Кировская область, Вятскополянский район, деревня Средняя Тойма, ул. Молодежная, д. 14А.
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (по адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17 а, по электронному адресу: [E-mail: to1@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to1@43.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Ведущий специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе: _____
(должность лица составившего предписание)

_____ (подпись)

Р.Р. Хабибрахманова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » сентября 2023 г.

Директор МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма _____ (подпись)
(руководитель (должностное лицо, Уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Шоколов И.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: toima_schkola@mail.ru